



CERT

# Certifikát skúšky konštrukčného vzoru DVGW

## DVGW type examination certificate

**DG-4602CL0446**

Registračné číslo  
registration number

<b>Oblasť použitia</b> <i>field of application</i>	Výrobky na zásobovanie plynom <i>products of gas supply</i>
<b>Majiteľ certifikátu</b> <i>owner of certificate</i>	Ward Manufacturing, Inc. 117 Gulick Street, USA- Blossburg PA 16912-0009
<b>Distribútor</b> <i>distributor</i>	BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbH Heinrich-Schneidmadl-Str. 15, A-3100 St. Pölten
<b>Druh výrobku</b> <i>product category</i>	Konštrukčné diely na inštaláciu plynu: hadicové vedenie z ušľachtilej ocele (4602)
<b>Označenie produktu</b> <i>product description</i>	Inštalčný systém z flexibilných vlnovitých rúr z ušľachtilej ocele
<b>Model</b> <i>model</i>	System BOAGAZ®
<b>Protokol o skúške</b> <i>test reports</i>	Doplnková skúška: B13/09/1659 zo dňa 17.09.2013 (DBI) Laboratorná kontrolná skúška: 12/1134/4602/998 zo dňa 30.07.2012 (EBI)
<b>Skúšobné podklady</b> <i>test basis</i>	DVGW G 5616 (01.04.2012) DIN EN 15266 (01.08.2007)

**Koniec platnosti / súbor č.** 03.12.2018 / 14-0479-GNU  
*date of expiry / file no.*

08.07.2014 Rie A-1/2

Dátum, spracoval, list, vedúci certifikačnej inštitúcie  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH je inštitúciou, akreditovanou akreditačnou inštitúciou DAKKS podľa DIN EN 45011:1998 na certifikáciu výrobkov určených na zásobovanie energiou a vodou.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAKKS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

Druh plynu <i>gas category</i>	Poznámky <i>remarks</i>
Horľavé plyny podľa G260	

Typ <i>type</i>	Technické údaje <i>technical data</i>	Poznámky <i>remarks</i>
System BOAGAZ®	Menovitá šírka: DN 15 Max. prevádzkový tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Menovitá šírka: DN 20 Max. prevádzkový tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Menovitá šírka: DN 25 Max. prevádzkový tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Menovitá šírka: DN 32 Max. prevádzkový tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Menovitá šírka: DN 40 Max. prevádzkový tlak: 500 mbar	
System BOAGAZ®	Menovitá šírka: DN 50 Max. prevádzkový tlak: 500 mbar	

**Certifikované konštrukčné diely / materiál**  
*certified components*

Registračné č. <i>registration no.</i>	Konštrukčný diel (druh výrobku) <i>component</i>	Model/typ <i>model/type</i>	Výrobca <i>manufacturer</i>
NG-5123AT0251	Materiál na ploché tesnenia na základe syntetických vlákien	KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L/KLINGERSIL® C-4400; KLINGERSIL® C-4400L	Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH & Co KG
DG-5113BO0349	Tesniaci materiál z elastomerov na zásobovacie plynové potrubie a diaľkové plynové potrubie	B3-3785 (HNBR-žltý)/B3-3785 (HNBR-žltý)	Bode GmbH

**Pokyny na použitie / poznámky**  
*hints of utilization / remarks*

Druh pripojenia: Prevečná matica na spojenie s odpovedajúcimi koncovými prípojkami s vonkajším závitom R 1/2...R 2 alebo s vnútorným závitom Rp 1/2...Rp 2 vždy podľa DIN EN 10226-1.  
Požiadavky na vyššiu termickú zaťažiteľnosť (HTB) sú splnené.